



Kraków, dn. 15.03.09

W odpowiedzi na pismo Ldz. 74/2009 z dn. 12 marca 2009 które wpłynęło 13 marca 2009 udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1 Nie przewiduje się podnoszenia lub opuszczania na zapadni osób w czasie spektakli / prób.

Ad 2 W zawiązku z wybranym śrubowym systemem napędu zapadni nie ma konieczności ryglowania jej. Poziomy, na których przewidziano zatrzymywanie zapadni to poziom 0.00, podłogi scenicznej ; poziom -0.91, obniżonej widowni; poziom -4.03, piwnicy/ magazynu

Ad 3 j.w.

Ad 4 Zamawiający zdecydował, że napęd śrubowy będzie najbardziej odpowiedni do zastosowania w tym konkretnym przypadku.

Ad 5 Panel sterowania powinien być umieszczony w zamykanej szafce na ścianie w osi 3, przy słupie w osi G

Ad 6 Zamawiający nie przewiduje wydłużenia czasu realizacji.

z poważaniem

Jarosław Tochowicz

kontakt

tel. +48 12 425.03 20
fax +48 12 425 03 21

adres

Teatr Łazienka Nowa
os. Szkolne 25
31-977 Kraków

email

biuro@laznianowa.pl
www.laznianowa.pl

NIP/regon

NIP: 678-293-88-05
REGON: 356900883

nr konta

39 1240 4722 1111 0000 4854 3402