



Kraków, dn. 18.03.09

W związku z zapytaniem przedsiębiorstwa „.....” przysłanym pismem z dnia 18 marca 2009 odpowiadam co następuje:

obudowa „szybu” zapadni od poziomu 0,00 do poziomu – 4, 03 winna być ażurowa, otwierana na poziomie – 4,03m.

Jednocześnie zwraca się uwagę na konieczność spełnienia przez oferenta warunku bezpieczeństwa zapisanego w par. 7.3 Programu Funkcjonalno użytkowego zamówienia.

z poważaniem

Jarosław Tochowicz

kontakt

tel. +48 12 425.03 20
fax +48 12 425 03 21

adres

Teatr Łazienka Nowa
os. Szkolne 25
31-977 Kraków

email

biuro@laznianowa.pl
www.laznianowa.pl

NIP/regon

NIP: 678-293-88-05
REGON: 356900883

nr konta

39 1240 4722 1111 0000 4854 3402