

TRZEŚĆ ZAPYTANIA: TEMAT ŚCIANA AKUSTYCZNA

Dotyczy: przetargu na „wykonanie ściany akustycznej oddzielającej salę dużą od małej oraz oddzielenia akustycznego sal Teatru od korytarzy”

c Po analizie SIWZ prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. W programie funkcjonalno użytkowym w pkt. 7.3 jest napisane, że należy wykonać schody techniczne obudowane lekką ścianą – prosimy o wyjaśnienie co oznacza określenie lekką ścianą i jakie są jej właściwości akustyczne oraz w jaki sposób ma być wykończona.
2. W jaki sposób ma być wykończona poszycie ściany akustycznej opisanej w programie funkcjonalno użytkowym w pkt. 7.4.1c.
3. Jak mają być wykończona ściany akustyczne składane małe.
- h** 4. Jak ma być zabezpieczona stal z której będzie wykonana konstrukcja ściany akustycznej, schody i pomosty.

Odpowiedz na pytania :

na pytanie 1.

Określenie lekka ściana oznacza ścianę gipsowo kartonową na szkielecie stalowym. W stosunku do tej ściany nie są stawiane wymagania akustyczne. Wykończenie ściany: szpachlowana, szlifowana i malowana farbą emulsyjną w kolorze szarym.

na pytanie 2

Wykończenie ściany: szpachlowana, szlifowana i malowana farbą emulsyjną w kolorze szarym.

na pytanie 3

Wykończenie ściany składnej- zgodnie z p. 7.4.2 P.F.U – laminat. Kolor do ustalenia z Zamawiającym w ramach projektu.

na pytanie 4

Stal powinna być zabezpieczona antykorozyjnie powłokami malarskimi jak dla elementów nie narażonych na działanie warunków atmosferycznych. Nie przewiduje się cynkowania elementów stalowych.

z poważaniem

Jarosław Tochowicz